



Hopeatieen palvelutalo, Tuloilmajäähdytys lämpöpumpulla

- Rakennusvuosi 2007
- Ongelmana sisäilman kuumuus, kesäaikana sisälämpötila noussut usein jopa 30°C:n
- Jäähdytystarve keittiöön ja ryhmäkotitiloihin
- Ilmamäärät, keittiö 1 m³/s ja ryhmäkodit 2,8 m³/s
- Asennettu 3 kpl Mitsubishi Electric IF-012 + PUHZ-P250 tuloilmalämpöpumppua, joilla em. tilat viilennetään
- Asennettu keväällä 2016

Laitteistot asentanut urakoitsija:
KylmäLehto Oy

