



Asunto Oy Rovaniemen
Petäjäsaaari
Rivitalo, jossa kaksi rakennusta
(Koirakuja 6 ja 10)

- Pinta-ala yhteensä 1140 m² (tilavuus n. 3000 m³)
- Asukkaita yhteensä n. 40 henkeä
- Aiempi lämmitysmuoto vesikiertoinen suorasähkölämmitys
- Asennetut laitteistot: 2 kpl Mitsubishi Electric CAHV-P500 ilmavesilämpöpumppuja (63 kW/kpl), asennettu 02/2014
- Energiankulutus ajalla 1/2013–1/2014, 434 876 kWh (suora sähkölämmitys)
- Energiankulutus ajalla 1/2014–1/2015, 277 250 kWh (lämpöpumput rinnalla)
- Säästö 157 626 kWh eli 18 915 € vuodessa.

Laitteiston asentanut urakoitsija: LVI-Lämsä Oy